



## Wartungsintervalle von Brandschutzeinrichtungen

Eine Vielzahl von Vorschriften regelt die Wartung von verschiedenen Brandschutzeinrichtungen. Einen kleinen Überblick finden Sie hier =

### • **Feuerlöscher:**

- DIN 14406 Teil 4 – Instandhaltung von Feuerlöschern TRB 801 Pkt. 18
- innerhalb der Druckbehälterverordnung GGVS – Gefahrgüterverordnung Straße einschl. der dazugehörigen ADR-Richtlinien
- Versammlungsstättenverordnung
- Geschäftshausverordnung

* Feuerlöscher	= alle 24 Monate
* Feuerlöscher im GGVS-Verkehr	= alle 12 Monate
* Feuerlöscher in Versammlungsstätten	= alle 12 Monate
* Feuerlöscher in Geschäftshäusern	= alle 12 Monate

### • **Wandhydranten:**

- DIN 14461 Teil 1 Steigleitung „naß“ und „naß/trocken“
- DIN 14462 Teil 2 Steigleitung „trocken“

* Wandhydranten „naß“ und „naß/trocken“	= alle 12 Monate
* Wandhydranten „trocken“	= alle 24 Monate

### • **Feuerweherschläuche:**

- DIN 14811 Druckschläuche (Faltschläuche)
- DIN 14818 Formbeständige Schläuche

* Faltschläuche in Wandhydranten	= alle 60 Monate
* Formfeste Schläuche in Wandhydranten	= alle 12 Monate

\* Diese Brandschutzeinrichtungen sind in folgenden Intervallen zu prüfen (Prüffristen und Prüfpflichten beziehen sich immer auf gesetzlich vorgeschriebenes Gerät oder Einrichtungen).

Datum: im Oktober 2008