Leistungserklärung gemäß Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011

FEUERLÖSCHGERÄTE GÖCKLER® GMBH

1) **Produkttyp:** Single Rauchmelder

2) **Produktreferenz:** GÖRS1

3) **Vorgesehener Verwendungszweck:** Batteriebetriebener Heim Rauchmelder

4) Name, eingetragener Handelsname und **Kontaktanschrift** des Herstellers :

Feuerlöschgeräte Göckler GmbH, Industriestr. 1, D-77694 Kehl

5) **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1

6) **Name der notifizierten Stelle, die ein Zertifikat ausgestellt hat** :
BSI Assurance UK Limited
Kennnummer der notifizierten Stelle: 0086
Zertifikatreferenz : 0086-CPD-588075
Die Notifizierte Stelle hat eine Typprüfung, Erstinspektion des Werks sowie laufende Überprüfung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und eine Leistungsbeständigkeitsbescheinigung ausgestellt.

7) **Ausstellung einer Europäischen Technischen Bewertung:** Nicht zutreffend

8) **Erklärte Leistung:** Harmonisierte technische Spezifikation - EN14604 (2005)
Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung in der folgenden Tabelle:

Wesentliche Merkmale	**Leistung**
4.12 - Signale des Rauchwarnmelders	Erfüllt
4.13 - Batterieausbauanzeige	Erfüllt
4.14 - Batterieanschlüsse	Erfüllt
4.15 - Batteriekapazität	Erfüllt
4.16 - Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern	Erfüllt
4.17 - Zusätzliche Anforderungen an die Ausführung von softwaregesteuerten Rauchwarnmeldern	Nicht zutreffend
5.2 - Wiederholbarkeit	Erfüllt
5.3 - Richtungsabhängigkeit	Erfüllt
5.4 - Ausgangsansprechempfindlichkeit	Erfüllt
5.5 - Luftbewegung	Erfüllt
5.6 - Blendprüfung	Erfüllt
5.7 - Trockene Wärme	Erfüllt
5.8 - Kälte (in Betrieb)	Erfüllt

5.9 -Feuchte Wärme (in Betrieb)	Erfüllt
5.10 - Schwefeldioxid-(SO2-) Korrosion	Erfüllt
5.11 – Schlag	Erfüllt
5.12 - Schwingen (in Betrieb)	Erfüllt
5.13 - Schwingen (Dauerprüfung)	Erfüllt
5.14 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	Erfüllt
5.15 - Brandansprechempfindlichkeit	Erfüllt
5.16 - Batteriestörungsmeldung	Erfüllt
5.17 - Schallemission	Erfüllt
5.18 - Dauerhaftigkeit des Signalgebers	Erfüllt
5.19 - Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	Nicht zutreffend
5.20 – Alarmstummschalteinrichtung	Nicht zutreffend
5.21 - Schwankungen der Versorgungsspannung	Erfüllt
5.22 – Polaritätsumkehr	Erfüllt
5.23 - Zusatzstromversorgung	Nicht zutreffend
5.24 - Elektrische Sicherheit	Erfüllt

Nicht zutreffend = für Bauteile auf die die Anforderung nicht anwendbar ist.

Die Leistung des Produkt entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nr. 4
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Nicole Arnold (Qualitätsmanagment)

Ort, Datum der Ausstellung Kehl, 29.09.2014